

**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
str. General Budisteanu 19,  
Corp C3

PROIECTANT  
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

.....  
(denumirea)

(denumirea)

**FISA TEHNICA NR. 11.****Utilajul, echipamentul tehnologic:**

Pompa recirculare agent termica cazan ..... (denumirea)

| Nr. Crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|---|------------|
| 0        | 1  | 2   | 3          |
| 1        | <b><u>Parametrii tehnici si functionali</u></b><br>Pompa recirculare agent termic cazan, debit vehiculat Q=3.0mc/h, inaltime de pompare 3.5mCA, alimentare electrica 400V-3ph-50Hz, P=0.147kW, I=0,4A                                      |   |            |
| 2        | <b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b><br>Conditii de calitate conform ISO 9000<br>Conditii de livrare<br>Certificat de calitate eliberat de producator                                     |   |            |
| 3        | <b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b><br>Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii   |   |            |
| 4        | <b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b><br>Certificat de garantie<br>Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor)<br>Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor |   |            |
| 5        | <b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b><br>Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu<br>Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie   |   |            |

PROIECTANT,  
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.  
(semnatura autorizata)

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.