

	S.C. D&D EUROCOM SRL PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII ELECTRICE	 AEROQ ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635	 Aut. Nr. 11538/ 07.12.2015
	J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Samurcas, Nr. 13, Et. 1 cont : RO79BUCU088754192511RO01, Alpha Bank, suc. Ianului Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 Email : office@ddeurocom.ro		

DISPOZITIE SANTIER NR. 3

VOLUMUL 7 INSTALATII ELECTRICE

«EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI, str. General Budisteanu 19»

- **Beneficiar: Universitatea Nationala de Arte Bucuresti**
- **Locatie: G-ral Budisteanu, nr. 19, sect 1, Bucuresti**
- **Proiectant general: S S.C. ADN BIROU ARHITECTURA S.R.L.**
- **Proiectant de specialitate: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.**

REFERITOR INSTALATII ELECTRICE:

- **Actualizarea partii desenate pentru realizarea comenzilor manuale de actionare a iluminatului de securitate impotriva panicii;**

Planurile si schemele asupra carora s-au intervenit sunt prezentate mai jos in „BORDEROU PARTI DESENATE”.

Datorita cerintelor impuse ulterior si pentru respectarea cerintelor din normativ I7/2011 art. 7.23.9.3 privind comenzile manuale de punere in functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop dar si scoaterea din functiune dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.

In urma acestor actualizari de planuri sunt necesare si liste de cantitati suplimentare aferente, cantitati ce se regasesc atasate mai jos in „CANTITATI SUPLIMENTARE”

	S.C. D&D EUROCOM SRL PROIECTARE, CONSULTANTA INSTALATI ELECTRICE	 AEROQ ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635	 Aut. Nr. 11538/ 07.12.2015
	J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Samurcas, Nr. 13, Et. 1 cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Ianului Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 Email : office@ddeurocom.ro		

BORDEROU PARTI DESENATE

Nr. Plansa REV2 (08/2017)	Titlul Plansei	Scara:
E01	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta – Subsol Corp C2	1:50
E07	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta - Etaj 1 Corp 2	1:50
E10	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta - Mansarda Corp 2	1:50
E13	Instalatii electrice – Scheme monofilare tablouri electrice Corp 2: TEG_C2, TE_C2_S, TE_C2_P, TE_C2_E1, TE_C2_M	-
E14	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta, paturi de cabluri - Subsol Corp 3	1:50
E17	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 0 Corp 3	1:50
E23	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta - nivel 1 Corp 3	1:50
E29	Instalatii electrice – Plan iluminat normal si de siguranta - mansarda Corp 3	1:50
E35	Instalatii electrice – Scheme monofilare tablouri electrice corp C3: TE_CT, TE_C3, TE_C3_S, TE_C3_P, TE_C3_E1, TE_C3_M	-
E36	Instalatii electrice – Schema monofilara tablou electric general TEG	-

CANTITATI SUPLIMENTARE

Corp C2:

- + 3 push-butoane (pentru comanda manuala de intrare in functiune a corpurilor de iluminat folosite si cu rol de siguranta impotriva panicii);
- + 1 buton (pentru scoaterea din functiune a corpurilor de iluminat de siguranta impotriva panicii, montate in punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta);
- + 150ml de cablu de alimentare tip CYYF 4x1.5mmp;
- + 35ml cablu tip CSYY 2x1.5mmp;
- + 150ml tub de protectie PVC/copex 20mm;
- + Manopera montare plus alte materiale marunte, verificari si montaj la nivelul tabloului electric;

Corp C3:

- + 6 push-butoane pentru comanda manuala de intrare in functiune a corpurilor de iluminat folosite si cu rol de siguranta impotriva panicii;

	S.C. D&D EUROCOM SRL PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII ELECTRICE	 AEROQ ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635	 Aut. Nr. 11538/ 07.12.2015
	J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Samurcas, Nr. 13, Et. 1 cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 Email : office@ddeurocom.ro		

- + 1 buton (pentru scoaterea din functiune a corpurilor de iluminat de securitate impotriva panicii, montate in punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta)
- + 250ml de cablu de alimentare tip CYYF 4x1.5mmp;
- + 35ml cablu tip CSYY 2x1.5mmp;
- + 250ml tub de protectie PVC/copex 20mm;
- + 3 corpuri de iluminat tip aplica de perete, de 40W, cu kit de emergenta 1h;
- + Manopera montare plus alte materiale marunte, verificari si montaj la nivelul tabloului electric.

Data: 09.2017

Intocmit
Ing. Mihaita Chirea

