

**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
str. General Budisteanu 19,  
Corp C2

PROIECTANT  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

**FISA TEHNICA NR. 1.****Utilajul, echipamentul tehnologic:**

Ascensor persoane, ocazional materiale (carti, obiecte de arta) dupa un program stabilit  
Casa liftului: structura metalica

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b> Sarcina maxima: 535kg Numar accese: 1 acces; acces opus: nu; numar statii: 4 Pozitionare camera masinii: fara camera masinii Dimensiuni interioare put: 1500x1600mm Spatiu inferior siguranta: 1060mm Spatiu superior siguranta: 2900mm Dimensiuni interioare minime ale cabinei: 1000x1100mm Actionare: motor fara reductor controlat in frecventa Viteza: 1,0 m/s Cutii de comanda: butoane prin atingere, control colectiv – selectiv Finisaje cabina: pereti si plafon: metalic laminat, culoare alb/gri deschis; podea: granit artificial gri; usa cabina: alb; colturi si plinta: aluminiu anodizat; Nivel de zgomot: redus</p>		
2	<p><b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b> Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 95/16/CE Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator</p>		
3	<p><b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b> Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii</p>		
4	<p><b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor</p>		
5	<p><b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.  
(semnatura autorizata)

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE

**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
str. General Budisteanu  
19, Corp C2

PROIECTANT  
S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA

**FISA TEHNICA  
NR. 2**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:**  
Platforma hidraulica pentru persoane cu dizabilitati

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b> Model: hidraulic Sarcina: 200kg Numar statii: 2 Viteza: 0.1m/s Dimensiuni utile platforma: min 1050x760 Directie de deplasare: verticala Accese: la 180°		
2	<b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b> Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator		
3	<b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b> Agreement tehnic eliberat de Comisia de Agreement tehnic in Constructii		
4	<b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametri proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotului si a vibratiilor		
5	<b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA S.R.L.

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE


**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
 EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
 S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
 str. General Budisteanu  
 19,  
 Corp C2

PROIECTANT  
 S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA

**FISA TEHNICA NR. 3****Utilajul, echipamentul tehnologic:**

Cabina grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b>            Cabina grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati</p> <p>- Echipament si dotari specifice: consola de sprijin langa lavoar; montaj pe perete, material inox cromat, lungime: 700mm; consola de sprijin langa vasul de WC dreapta, rabatabila cu porthartie, montaj pe perete, material inox cromat, lungime: 850mm; consola de sprijin langa vasul de WC stanga, montaj pe perete, material inox cromat;</p> <p>- Lavoar din material ceramic, de culoare alba, cu partea din fata semicirculara, dimensiuni: 660 x 550 mm; baterie inox cromat;</p> <p>- Oglinda 580x440 mm;</p> <p>- Vas WC ceramic culoare alba; forma ovala; montaj: suspendat; capac, colac WC, teava interioara, garnituri, suruburi, accesorii, clapeta inox satinat, cadru metalic sustinere incluse; dimensiuni maxime:380x730mm</p> 		
2	<p><b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b>            Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE            Conditii de livrare            Certificat de calitate eliberat de producator</p>		
3	<p><b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b>            Acord tehnic eliberat de Comisia de Acord tehnic in Constructii</p>		
4	<p><b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b>            Certificat de garantie            Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor)            Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor</p>		
5	<p><b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b>            Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu            Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA  
S.R.L.  
(semnatura autorizata)



**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE





**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
 EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
 S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
 str. General Budisteanu  
 19,  
 Corp C2

PROIECTANT  
 S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA

**FISA TEHNICA NR. 4****Utilajul, echipamentul tehnologic:**

Set closet complet

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b></p> <p>Set complet closet</p> <p>- Lavoar din bronz patinat brun; montaj: pe blat lemn masiv stejar; textura: bronz batut manual; forma: rotunda, fara margini; baterie bronz patinat; oglinda 600x1200mm;</p>  <p>- Vas WC ceramic culoare alba; montaj: suspendat; capac, colac WC, teava interioara, garnituri, suruburi, accesorii, clapeta inox satinat, cadru metalic sustinere incluse; dimensiuni maxime: 360x550;</p>  <p>- Suport pentru perie WC; montare: pe perete; material: inox satinat; grosime max. material: 1mm; perie de nailon alb cu accesoriu de curatare margine WC, tavita de picurare; peria se agata in suport;</p>  <p>- Cos de gunoi din inox satinat, capacitate: min 5litri;</p> 		
2	<p><b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b></p> <p>Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE</p> <p>Conditii de livrare</p> <p>Certificat de calitate eliberat de producator</p>		

3	<b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b> Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii		
4	<b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametri proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor		
5	<b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA  
S.R.L.  
(semnatura autorizata)



**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE


**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
str. General Budisteanu  
19,  
Corp C2

PROIECTANT  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA

**FISA TEHNICA NR. 5**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:**  
Suport hartie igienica

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b></p> <p>- Suport pentru rola mare (jumbo); montaj: pe perete; material: inox satinat; grosime max. material: 1mm; carcasa circulara inchisa, cu fanta pentru verificarea cantitatii de hartie; inchidere cu surub hexagonal pentru o rola cu diametru max. de 350mm</p> 		
2	<p><b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b></p> <p>Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator</p>		
3	<p><b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b></p> <p>Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii</p>		
4	<p><b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b></p> <p>Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor</p>		
5	<p><b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b></p> <p>Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA  
S.R.L.  
(semnatura autorizata)

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE


**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
str. General Budisteanu  
19,  
Corp C2

PROIECTANT  
S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA

**FISA TEHNICA NR. 6**

Utilajul, echipamentul tehnologic:  
Savoniera

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b></p> <p>Dozator de sapun; montare: pe perete; material: inox satinat; grosime max. material: 1mm; fanta de verificare a nivelului sapunului in partea frontala</p> 		
2	<p><b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b></p> <p>Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator</p>		
3	<p><b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b></p> <p>Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement tehnic in Constructii</p>		
4	<p><b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b></p> <p>Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si a vibratiilor</p>		
5	<p><b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b></p> <p>Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

PROIECTANT,  
S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA  
S.R.L.  
(semnatura autorizata)

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE



**FORMULARUL F5**

OBIECTIV  
 EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL  
 S.R.L. UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI,  
 str. General Budisteanu  
 19,  
 Corp C2

PROIECTANT  
 S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA

**FISA TEHNICA NR. 7**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:**  
 Uscator de maini

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b><u>Parametri tehnici si functionali</u></b> Uscator de maini electronic cu aer cald si cu actionare fara atingere; montare: pe perete; material: inox satinat; grosime max. material: 1.2mm; senzor infrarosu pentru operare fara atingere, protejare impotriva picaturilor de apa, domeniu ajustabil al senzorului 10-30cm; cablu si stecar incluse. Date electrice: 230V, 50Hz; putere totala: 2200W; motor: 100W; Viteza min. aer: 15m/s.		
2	<b><u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u></b> Conditii de calitate conform ISO 9000, Directiva Europeana 98/37/CE Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator		
3	<b><u>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</u></b> Acord tehnic eliberat de Comisia de Acord tehnic in Constructii		
4	<b><u>Conditii de garantie si postgarantie</u></b> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametri proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotului si a vibratiilor		
5	<b><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u></b> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie		

PROIECTANT,  
 S.C. ADN BIROU DE ARCHITECTURA  
 S.R.L.  
 (semnatura autorizata)

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE  
 BUCURESTI, str. General Budisteanu 19 – Faza PT+DE